




Impianto Elettrico Evoluto



MODULI ESPANSIONE

MANUALE D'INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE

RaR1-3/8



ATTIVAZIONE

Per attivare questo modulo di espansione ed abilitare ben 7 ingressi aggiuntivi, è necessario individuare 3 porte disponibili e configurarle come ingressi. Come nell'immagine seguente, attribuiamo ai 3 ingressi i nomi di riferimento.

Nel nostro esempio **dec1a**, **dec1b**, **dec1c**.

Macrocella: [Impostazioni Macrocelle](#) Vai a:

Ingressi Uscite

[Dettagli Macrocelle](#)

Porte 1: Descrizione

Porte 2: Descrizione

Porte 3: Descrizione

Porte 4: Descrizione

Porte 5: Attenuatore Falsi Segnali Descrizione


Immagine n. 2

A questo punto apriamo, in una nuova macrocella, la funzione **"Decoder 1 - 8"** selezionandola dal menù a tendina delle funzioni logiche :



Impostazioni Macrocelle

Vai a:



Dettagli Macrocelle


Immagine n.3

Riportiamo nelle celle degli ingressi (lato sinistro) i tre riferimenti delle **porte IN (dec1a, dec1b, dec1c)** e compiliamo le restanti celle come l'esempio nell'immagine seguente.

Dal lato delle uscite (lato destro) inseriremo i riferimenti ai 7 pulsanti, interruttori, sensori, ecc., collegati fisicamente al modulo di espansione appena installato. Vedi immagine n. 1

Impostazioni Macrocelle

Vai a:



Dettagli Macrocelle

Immagine n.4

